

# CE

ANMÄLT ORGAN: 1023; 1488.

Vattentäthet	godkänd / inget läckage
Strukturell hållfasthet	Återfyllnadsmassor för torra och fuktiga förhållanden - beräkningsmetod, maximal fyllnadshöjd 1,0 m; högsta grundvattennivå upp till nivå av räfflor på sidan
Reningsprestanda	COD 91,0% - 74,2 mg/l
	BOD <sub>5</sub> 92,0% - 21,9 mg/l
	SS 94,0% - 21,9 mg/l
	NKj: 65,0 % - 13,2 mg/l
	NH <sub>4</sub> -N : 46% - 7,8 mg/l
	Ptot: 86,0 % - 0,5 mg/l
	Ntot: 62,0 % - 14,3 mg/l
Hållbarhet	Godkänd
Nominell daglig infiltrationskapacitet /nominell daglig belastning av organiska ämnen	ROXEN 5 – 0,75m <sup>3</sup> /24 timmar/0,22 BOD <sub>5</sub> kg/24 timmar
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren: Peter Jonsson  
Norrköping 12.01.2024

